



EL

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

Πυράντοχο κολάρο Hilti CFS-C

Αρ. Hilti CFS-C "0843-CPD-0101"

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Πυράντοχο κολάρο Hilti CFS-C

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Προϊόν πυροφραγής και σφράγισης για σφραγίσματα περασμάτων, βλέπε ETA-10/0403 (28.06.2018)

Περάσματα σωλήνων	Πλαστικοί σωλήνες
-------------------	-------------------

3. Κατασκευαστής:

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 1

5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

ΕΕΑ 350454-00-1104 «Προϊόντα πυροφραγής και σφράγισης – Σφραγίσματα περασμάτων»

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:

ETA-10/0403 (28.06.2018)

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

MPA Braunschweig, Αρ. 0761

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδες χαρακτηριστικό	Δηλωθείσα επίδοση / Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση σε φωτιά	Χαλύβδινο περίβλημα: κλάση A1 σύμφωνα με το EN 13501-1 Ένθεμα: κλάση F σύμφωνα με το EN 13501-1
Αντοχή σε φωτιά	Επίδοση αντοχής στη φωτιά και πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με το EN 13501-2. Βλέπε Παράρτημα
Ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα	Z ₂ σύμφωνα με τον ΕΟΤΑ Τεχνική Έκθεση - TR024.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρος του κατασκευαστή από:

Jingyan Zhou
Υπεύθυνος Προϊόντος
Επιχειρησιακή Μονάδα Πυροπροστασίας
Hilti Corporation

Martin Althof
Επικεφαλής Ποιότητας
Επιχειρησιακή Μονάδα Πυροπροστασίας
Hilti Corporation