

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**  
**CERTIFICATE****(This replaces certificates \*)****ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ – ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ Β) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ**  
**ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ****EU-TYPE EXAMINATION – PRODUCTION TYPE (MODULE B)**  
**ACCORDING TO THE DIRECTIVE 2014/68/EU**Αριθμός Πιστοποιητικού : PE-C-2089/17  
Certificate No :Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437  
Notification No of the Certification Body :Ημερομηνία Έκδοσης/Date of Issue: 18.04.2017 Αριθμός Έκθεσης: PE-R-2089/17  
Ημερομηνία Επανεκδόσης/Date of Revision: 26.3.2018 Test Report No:Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή: **ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. / MOBIAK S.A.**  
Name and Address of the Manufacturer: Μάρκου Μπότσαρη 96-98, Χανιά 731 36, Greece  
96-98 Markou Mpotsari str., Chania 73136, GreeceΤύπος Προϊόντος: Συγκροτήματα Φορητών Πυροσβεστήρων υλικού βάσης νερού 1, 2, 3, 6, 9 L /  
Product Type: Portable Water Based Agent Fire Extinguisher Assemblies 1, 2, 3, 6, 9 LΧωρητικότητα του Εξοπλισμού : 1.1 L, 2.2 L, 3.8 L, 7.7 L, 11.0 L  
Capacity of Equipment:Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : 18 bar at 60 °C  
Maximum Allowable Working Pressure:Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού : 17.04.2027  
Expiry Date of the Certificate:**ΔΗΛΩΣΗ- DECLARATION**

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω πληροί τις οικείες διατάξεις της οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Για την πλήρη αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ο εξοπλισμός πρέπει να υποβληθεί σε πρόσθετη διαδικασία, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας. Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου εξοπλισμού υπό πίεση.

This is to certify that the type mentioned above satisfies the provisions of the Directive 2014/68/EU, which apply to it. For the conformity assessment to be complete, the pressure equipment must be subject to an additional procedure, as laid down for the category in which it is classified in Annex II of the Directive.

The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved pressure equipment.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:** Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (αρ. σελίδων) Τεχνικό προσάρτημα σελ. 2  
**ANNEX:** List of relevant parts of technical documentation (no of pages) Technical Annex pages 2Για την **EBETAM Α.Ε.**  
For **MIRTEC S.A.**Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Evaluation Dpt.**Α. Στάμου**  
Διευθυντής Πιστοποίησης**Δρ. Κ. Διαμαντή**  
Μηχανολόγος Μηχανικός

\* (This replaces certificates EX-C-353/PED/B/01/10, EX-C-354/PED/B/01/10, EX-C-355/PED/B/01/10, EX-C-236ARev.2/PED/B/01/11, EX-C-286Rev.2/PED/B/01/11, EX-C-244Rev.2/PED/B/01/11, EX-C-237ARev.2/PED/B/01/11, EX-C-241ARev.1/PED/B/01/11)

EBETAM A.E.

CERT - ped / EN 01 (5.0-4.8.16)

1/1