



EBETAMIRTEC

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 3-7 :2004 + A1:2007

Type Approval According to Standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007

Ταυτότητα Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας

Product Item Identification: Portable Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-00-1400CER33.2122301098  
Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 14<sup>th</sup> Δεκεμβρίου 2023 (14<sup>th</sup> of December 2023)  
Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2122301098

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:

MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.

Καθιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα / Kathiana Akrotiriou, 73100 Chania, Crete, Greece

Τύπος Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας 6 lt. Βάσης Νερού χωρίς Φθόριο.

Product Type: 6 lt. Fluor free Water Based Portable Fire Extinguisher.

Μοντέλο / Model: MBK22-LITHIUM-HGEL-6

Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: MBK6LT-SP-EXT/HYGEL Rev.0

Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: 13A 25F

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 20 bar (Αζωτο/Nitrogen)

Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: +5<sup>o</sup> C to + 60<sup>o</sup>

Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 3-7:2004 + A1 : 2007

Test Method: According to standard EN 3-7:2004 + A1:2007

### ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7:2004+A1:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-10:2011.

We hereby certify that the product type mentioned above meets the requirements of the standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC) according to ELOT EN3-10:2011.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :

13<sup>th</sup> Δεκεμβρίου 2033

Validity of the Certificate:

13<sup>rd</sup> of December 2033

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 9)

ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No of pages 9)

Για την EBETAM A.E.  
For MIRTEC S.A.

Α. Στάμου  
Διευθυντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσαλής  
Διπλωματούχος Μηχ/κός

Σκιπίων-Στυλιανός Αποστολάκης  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.



Certification of Product  
No. of Certificate 27

EBETAM A.E.  
CERT – firext / EN 01A (5.0 /1.11.18)