

NEON



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

NEON

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ,
2, 4 & 8 ΖΩΝΩΝ



innovation at its best...



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θερμοπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	230 VAC / 50Hz
Είσοδοι ζωνών (με EOL & AEOL)	16 έως 21 V
Μέγιστη ισχύς	100 VA μέγιστη ισχύς εισόδου
Αντικατάσταση μπαταρίας	Δύο μπαταρίες 7 Ah
Ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας	5 VA
Βοηθητική τάση εξόδου	24VDC 1Amp
Τερματισμός ζώνης	4,7 KOHms αντιστάσεις ή 22uF / 25V ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές
Τερματισμός επιτηρούμενης εξόδου	4,7 KOHms αντιστάσεις
Έξοδος ρελέ φωτιάς	Ξηρές επαφές NO ή NC selectable
Περιβαλλοντολογικά	Θερμοκρασία: -2 έως 45 °C Υγρασία: 5 έως 95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις πίνακα (HxWxD) [mm]	315 x 425 x 105
Χωνευτή επίτοιχη τοποθέτηση	25mm μέγιστο ύψος

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020

NEON



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

NEON

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, 2, 4 & 8 ΖΩΝΩΝ



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωπτικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης 2, 4 ή 8 ζωνών.
- Ενεργή επιτήρηση ζωνών (Active End Of Line).
- 4 επιτηρούμενες έξοδοι Σειρήνας/Ρελέ (EN54-2 §7.8).
- 2 ηχητικά μοτίβα (συνεχές ή ANSI).
- Πρόσβαση σε επίπεδο λειτουργίας 2 με πλαστικό κλειδί ή κωδικό.
- Επιβεβαίωση συναγερμού με έξοδο προ-συναγερμού. Επιλογή ενεργοποίησης ανά ζώνη. 7 τιμές καθυστέρησης εξόδου (EN54-2 §7.12).
- Λειτουργία Day/Night (με εξωτερικό χρονιστή).
- Καθυστέρηση εξόδων (7 τιμές) (EN54-2 §7.11).
- Cross-zoning συναγερμός κατόπιν επιβεβαίωσης από 2 ζώνες. Επιλογή ενεργοποίησης ανά ζεύγος ζωνών (4 ζεύγη στο μοντέλο 8 ζωνών).
- 24VDC βοηθητική έξοδος.
- 24VDC έξοδος, διακοπτόμενης λειτουργία κατά τη διάρκεια της επαναφοράς (π.χ. για επαναφορά ανιχνευτή αερίου).
- Απομακρυσμένη επαναφορά μέσω εισόδου από κλέμες.
- Είσοδος ενεργοποίησης κωδωνισμού (πχ κουδούνι διαλλείματος σχολείου).
- Λειτουργία Walk test ενεργοποιούμενη ανά ζώνη (EN54-2 §10).
- Θύρα επέκτασης επαναλήπτη.
- Θύρα επέκτασης για TCP/IP module.
- Ενδεικτικά Συναγερμού και Σφάλματος/Παράκαμψης για κάθε ζώνη.

CE

EC Certificate Number
00040/101/1/2018
CPR Certificate Number
1293-CPR-0604

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020